

# Druckbehälter für Flüssigkeiten

## Maximalfristen

Diagramm Anh. II Nr. IV der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG „sonstige Fluide“

Kategorie	V [l]	PS [bar] bzw. PS*V [bar*l]	Prüfung vor Inbetrieb- nahme	Wiederkehrende Prüfung			
				Äußere Prüfung (nur für beheizte) (≤2 Jahre)	Innere Prüfung (≤5 Jahre)	Festigkeits- prüfung (≤10 Jahre)	
Art. 3 Abs. 3	≤10	PS<1000	Keine überwachungsbedürftige Anlage Prüfung nach Montage + ggf. wiederkehrend durch bP nach § 10 BetrSichV				
	>10	PS*V≤10000 oder PS ≤10					
I	≤10	PS> 1000	PS*V≤1000	bP	bP Fristen gem. Gefährdungs- beurteilung / sicherheits- techn. Betrachtung		
			1000<PS*V ≤10000	zÜst			
			PS*V> 10.000	zÜst	zÜst	zÜst	zÜst
I	>10	10<PS≤500 und PS*V≥10000	bP	bP			
II	>10	PS>500 und PS*V ≥ 10000	zÜst	zÜst	zÜst	zÜst	

**bP** befähigte Person  
**zÜst** zugelassene  
Überwachungsstelle

Unterhalb eines Druckes von 0,5 bar unterliegt das Druckgerät nicht der Druckgeräterichtlinie und damit auch nicht dem Abschnitt 3 der Betriebssicherheitsverordnung.

